



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

mun. Chișinău

„15” octombrie 2021

nr. 955

Cu privire la reducerea riscului de incendii și altor situații de urgență legate de exploatarea obiectelor industrial periculoase/recipientelor sub presiune/surselor de gaze și oxigen medical în cadrul instituțiilor medico-sanitare

În scopul minimalizării riscurilor de producere a incendiilor și altor situații de urgență la exploatarea obiectelor industrial periculoase/recipientelor sub presiune, surselor de gaze și oxigen medical în cadrul instituțiilor medico-sanitare, în temeiul Legii nr. 116/2012 ”Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, Hotărârii Guvernului nr. 368/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune, Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1095/2020 ”Cu privire la aprobarea Regulilor de apărare împotriva incendiilor pentru instituțiile medico-sanitare, sociale și de învățământ medical din Republica Moldova” precum și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,

ORDON:

1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor:

1) evalua riscurile care pot duce la incendiu, înainte de orice modificare, inclusiv prin creștere a capacității de tratament a pacienților cu COVID-19, în vederea determinării efectului asupra siguranței la incendii și pregătirea pentru situații de urgență.

2) crește gradul de conștientizare până la nivel de rutină în rândul managementului instituțiilor medico-sanitare, inclusiv a întregului personal medical, a departamentelor de infrastructură și mentenanță, precum și a personalului auxiliar responsabil de curățenie și menaj.

3) informa personalul medical, în special din Reanimare, Anestezie și Terapie Intensivă cu privire la rolul lor în reducerea riscului de incendiu în mediile îmbogățite cu oxigen.

4) asigura instruirea continuă a personalului medical și auxiliar completată cu exerciții practice/de simulare, afișarea semnalizărilor (ghiduri OMS cu privire la

riscul de incendiu în spații cu oxigen medical) și ședințe tematice cu personalul la subiectul securității muncii.

5) verifica, monitoriza și gestiona activ riscurile prin următoarele acțiuni:

a) atenționarea personalului medical la riscul crescut în terapie intensivă, datorită creșterii numărului de pacienți tratați prin oxigenoterapie, sau utilizarea dispozitivelor medicale de respirație artificială/ventilatoarelor cu un grad sporit de uzură/semne excesive de uzare, prezența solvenților în zonă, etc.;

b) prezența procedurilor standard pentru raportarea și abordarea riscurilor.

c) operațiunile de mentenanță a spitalelor în considerare cu capacitățile lor electrice, precum și întreținerea regulată, având în vedere creșterea utilizării echipamentelor electrice;

d) aerisirea spațiilor pentru a minimiza acumularea unei concentrații crescute de oxigen;

e) micșorarea sau evitarea utilizării de către personalul auxiliar a agenților de curățare pe bază de solvenți, cum ar fi alcoolul etilic, în încăperi și spații cu posibile concentrații de oxigen ridicat;

f) organizarea schimbului de informații în timp util între diferite funcții despre circumstanțele cu impact negativ asupra riscului.

6) evalua capacitatea electrică a instituției și departamentelor ATI și anume dacă circuitul de alimentare poate face față noii sarcini electrice, inclusiv unor supratensiuni, înainte de a atribui o secție pentru utilizarea terapiei intensive cu ventilație cu oxigen sau creșterea numărului de paturi într-o secție.

7) inspecta, testa și întreține în mod regulat toate echipamentele electrice și electromecanice utilizate (în special în timpul utilizării continue), a ventilatoarelor și conductelor de ventilație.

8) retrage imediat echipamentul defect.

9) asigura ca toate conductele de aer și ventilatoarele de răcire să fie curate, neobstrucționate de păr, praf și orice alte resturi, iar motoarele, întrerupătoarele și alte contacte electrice, să fie curate și în stare bună pentru a evita apariția scânteilor.

10) aborda prompt oricare exces de consum de oxigen care nu corespunde cererii rezultate de pacienții aflați în curs de tratament (ex: scurgeri de oxigen în depozit, în sistemul de distribuție sau punctele finale).

11) asigura aerisirea încăperilor/spațiilor cu un flux adecvat de aer în zonele în care se poate aștepta o concentrație ridicată de oxigen.

12) asigura reducerea debitului de aer și amestecarea lui între zonele adiacente unităților de terapie intensivă pentru a preveni răspândirea infecției aeriene fapt ce va permite o ventilație adecvată întru reducerea concentrației de oxigen.

13) efectua ajustările necesare întru adaptarea circulației aerului în unitățile ATI în fața unei creșteri bruște a numărului de pacienți aflați la oxigenoterapie.

14) menține și asigura funcționarea corectă a sistemului de alimentare cu gaz, inclusiv a celui care furnizează oxigen.

15) asigura instruirea personalului care asigură mentenanța și operațiunile de întreținere și operare a sistemelor de gaze, în vederea verificării scurgerilor și altor eventuale deteriorări ale integrității mecanice.

16) asigura, că în cadrul instituțiilor medico-sanitare care utilizează butelii de oxigen, sunt respectate cu rigurozitate condițiile adecvate de depozitare (fixate, curate, uscate, bine ventilate, departe de substanțe inflamabile etc.), inclusiv atunci când trebuie stabilite aranjamente de depozitare temporare în conformitate cu prevederile actelor normative.

17) instrui și asigura că personalul respectă procedurile corecte de manipulare a buteliilor cu oxigen și a sistemelor de gaze.

18) documenta toate evaluările, vor asigura ca rezultatele evaluării riscurilor să fie transpuse în decizii finale cu referire la implementarea modificărilor necesare, vor documenta toate deciziile.

19) încuraja toți angajații de orice nivel de ierarhie să comunice despre schimbările care ar putea crește riscul de incendii sau altor situații de urgență (ex: o creștere bruscă a consumului de oxigen, scurgeri, etc.).

20) informa personalul tehnic, astfel încât ei să poată aborda abaterile de la funcția așteptată a dispozitivelor medicale/echipamentului, încărcătura sursei electrice, declanșarea siguranțelor, etc.

21) comunica, în mod rapid, schimbarea circumstanțelor, abaterilor de la normă, performanța dispozitivului medical/echipamentului și orice alte anomalii care ridică îngrijorări cu privire la riscul crescut.

22) asigura ca în cazul unui incendiu legat de oxigen, personalul din imediata vecinătate să oprească imediat toate sursele de oxigen, dacă este posibil.

23) asigura evaluarea și înțelegerea tuturor incidentelor înregistrate, precum și raportarea imediată a acestora către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și altor autorități după competență, în conformitate cu prevederile actelor normative.

24) utiliza în comunicare și instruire, lecțiile învățate din incidente/accidente anterioare implicând toate nivelurile de management și domeniile de operațiuni pentru a promova conștientizarea personalului medical cu privire la pericolele de incendiu legate de mediile/atmosferele îmbogățite cu oxigen.

2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare sunt responsabili direct de îndeplinirea necondiționată și în volum deplin a exigențelor prevăzute în pct. 1 a prezentului Ordin, precum și a prevederilor actelor normative.

3. Controlul executării prevederilor prezentului Ordin se atribuie Secretarilor de stat, pe domenii.

Ministru



Ala NEMERENCO